

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00405/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011491

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор».

Адрес: 143912, Россия, Московская область, г. Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9. ОГРН: 1025000511513. Тел. +7 (495) 795-01-60, e-mail: and.russia@akzonobel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор».

Адрес: 143912, Россия, Московская область, г. Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9. ОГРН: 1025000511513. Тел. +7 (495) 795-01-60, e-mail: and.russia@akzonobel.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе силикатной краски DULUX Professional Bindo негорючая (Дюлакс Профешинал Биндо негорючая), код ОК 005 (ОКП): 20.30.22.110

белая база под колеровку неорганическими колорантами Acomix (Акомикс) (wB3, wR1, wR5, wTR, wTY, wY1, wY3, wZ1), выпускаемое по ТУ 20.30.22-001-48797870-2019, имеет код ЕКПС:

показатель пожарной опасности: группа горючести – НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94, что соответствует классу пожарной опасности строительного материала – КМ0. код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ст. 13, ст. 134. Методы испытаний: по методу I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-64/12-2019 от 24.12.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 382/ОС-19 от 04.12.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-001-48797870-2019 «Силикатная краска на водной основе».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2019 по 23.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.Б. Ясколко

А.Н. Топчий